

Meß-/Wandlerschrank 250A

TÜV geprüft nach DIN EN 61439-5
konform zu VDE-AR-N 4100

Nach TAB NEW Netz GmbH

Schutzart der Säule: IP 44

Schutzart Zählerfeld: IP 54

Schutzklasse II (doppelte oder verstärkte Isolierung)

Material: glasfaserverstärktes Polyester

Farbe: grau, ähnlich RAL 7035

Schließung: Doppelschwenkhebel

(1xKundenzylinder eingebaut)


**Zustimmung
Netzbetreiber
einholen**

bestehend aus:

- 1xNH2-Sicherungslastschaltleiste Zugang NB
(V-Klemme 10-240mm², 3x1-polig schaltbar)
- 5-Leiter Sammelschienensystem 250A mit Brücke zwischen N+PE
- Wandlerbaussatz nach DIN 42600-2 Form A mit Laschen 30x10x170mm
und Spannungspfadssicherung D01/6A 3-polig
- 1xÜSS TYP I+II inkl. NH00 Vorsicherungselement
- 1x Lasttrennschalter Tmax 250A, 3-pol. als Trennstelle (ohne Antrieb)
inkl. Abgangsklemme 10-240mm² (V-Klemme)
- Spannungspfadleitung kurzschlussfester Leitung NSGAFÖU 1 x 2,5mm²
- Stromwandlerpfad H07V-K 4mm² mit Aderkennzeichnung
- Zählerwechselschrank 700x400mm, Gr.1 IP54
inkl. Zählerwechseltafel Gr.1/2 mit Wandlerprüf-
und Trennklemmen nach Vorgabe NB
- Berührungsschutzabdeckung
- Kabelabfangschiene

optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 2



Datum :	25.02.2025	Projekt :	Wandlermessung 250A	Angebotsnummer :	22501943	Datenblatt Nummer :	1
Bearbeiter :	M.Biermann	Bestellnummer:	22.W250.001-NEW	AB-Nummer :		Seite :	
						Lindenstraße 23 99718 Greußen	Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30