

# Anerkennung



## von Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung

Würth Elektrogroßhandel GmbH & Co. KG  
Ludwig-Erhard-Straße 21-39  
DE-65760 Eschborn

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

- mit den Bestandteilen nach Anlage 1,
- dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,
- zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik.

Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise nach Anlage 3 zu beachten.

Anerkennungs-Nr. /	Anzahl der Seiten /	gültig vom [TT.MM.JJJJ]	gültig bis [TT.MM.JJJJ]
G 216023	4	04.07.2022	03.07.2026

Gegenstand der Anerkennung

Rauchwarnmelder mit erhöhten Leistungsmerkmalen  
PRWM-310

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden. Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle – mitsamt den erforderlichen Unterlagen – unverzüglich zu übermitteln.

VdS Schadenverhütung GmbH  
Amsterdamer Str. 174  
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV), durch die DAKKS akkreditiert als Zertifizierungsstelle für Produkte in den Bereichen Brandschutz und Sicherungstechnik

Verwendung

in Wohnhäusern, Wohnungen und Räumen mit wohnungsgleichlicher Nutzung

Anerkennungsgrundlagen

VdS 2344:2014-07  
VdS 3131:2010-05  
EN 14604:2005 + AC:2008  
vfdb 14/01:2010-05

Köln, den 13.09.2022

Dr. Reinermann

Geschäftsführer

i. V. Hesels

Leiter der Zertifizierungsstelle

DAKKS  
Deutsche Akkreditierungsstelle  
D-ZE-11149-01-01

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216023 vom/ dated 13.09.2022

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile.

The subject of the approval comprises the following parts.

Bezeichnung des Gegenstandes Description of Subject	Typ Type	Kenn-Nr. des Inhabers Holder's Registration No.	Anerkennungsnr Approval No.
Rauchwarnmelder	PRWM-310		

**Anlage / Enclosure 2****Seite / Sheet 1**

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216023 vom/ dated 13.09.2022

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben.

The subject of the approval is described by the following documents.

Art der Unterlage Type of Document	Kennzeichnung der Unterlage Identification of document	Datum/ Revision Date/ Revision	Seiten Pages
<b>Prüfberichte / Test Reports</b>	171013-AU01+MMF03-PB01 BMA 14091 BMA 14069 131577-AU01+UCE02-PB02 131577-AU01+UCE01-PB03 131577-AU01+UCE01-PB02 131577-AU01+SW01-PB01	30.05.2018 07.10.2014 01.08.2014 25.08.2014 08.07.2014 03.07.2014 08.07.2014	
Bedienungsanleitung Typenschild	ST7.3-13, Rev. D PRWM-310 User Manual, Rev. A	28.04.2016 12.01.2016	1 2

zur Anerkennungsnummer/ to Approval No. G 216023 vom/ dated 13.09.2022

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1.  
Instructions for the application of the subject of approval (see enclosure 1).

**Ausführung:** Typ PRWM-310

Individuelle Alarmanzeige:	ja
Netzbetriebener Rauchwarnmelder:	nein
Anschluss externer Nebeneinrichtungen:	nein
Auswechselbare Batterie oder Zusatzstromversorgung:	nein
Drahtgebundener vernetzungsfähiger Rauchwarnmelder:	nein
Funkgebundener vernetzungsfähiger Rauchwarnmelder:	nein
Alarmstummschalteinrichtung:	nein
Eignung zur Deckenmontage:	ja
Eignung zur Wandmontage:	ja
Eignung zur Verwendung in bewohnbaren	
Freizeitfahrzeugen:	ja
Klebefestigung:	nein
Betriebsspannungsbereich Batterie (DC):	3 V
Betriebsspannungsbereich (AC):	nein

Der Rauchwarnmelder muss bei Signalisierung des Batteriestörungssignals, spätestens jedoch 10 Jahre nach Herstellungsdatum ausgetauscht werden.

Es ist die Bedienungs- und Montageanleitung des Herstellers zu beachten.

**Besondere Merkmale:**Aktivierung

Der Rauchwarnmelder muss vor der Montage aktiviert werden.