

Zähleranschlusssäule, 1 Zählerfeld + Steckdosenverteiler

konform zu VDE-AR-N 4100, Zählerplätze nach DIN VDE 0603

Nach TAB TEN Thüringer Energienetze oder TAB-gleiche

Schutzart der Säule : IP 44

Schutzart der Zählerplätze : IP 54

Schutzklasse II (schutzisoliert)

Material : glasfaserverstärktes Polyester

Farbe : grau , ähnlich RAL 7035

Schließung : Doppelschwenkhebel


(1xKundenhalbzylinder eingebaut)

bestehend aus :

- Hausanschlusskasten 3xNH00,100A bis 70mm²
- 4-Leiter Sammelschienensystem
zum Einbau von SH-Schalter
- 1xZählerfeld nach DIN 43870 450mm
- 5-Leiter Verdrahtung DIN 43870-C mit H07V-K 10mm²
- 1xFI63/4/0,03/Typ A+1xC32/3+1xCEE32+1xC16/3+1xCEE16
- 1xFI40/4/0,03/Typ A+6xB16/1+3xCE16 (230V)+3xSchuko
- Festplatzeinführung in der Frontblende aus Polyurethan,
dauerhaft flexibel, UV-beständig, erhöhte Reißfestigkeit
- Kabelabfangschiene


optional:

- Sockelfüllmaterial SFM 0
- RAL Lackierung



Gehäusotyp:
GSAB 58S2000
H: 2010
B: 585
T: 280

Zustimmung Netzbetreiber einholen!

| | | | | | | | | |
|--------------|------------|----------------|----------------------|------------------|-------|---|----------------------------------|---|
| Datum : | 16.07.2024 | Projekt : | Zähleranschlusssäule | Angebotsnummer : | 223.. |  | Datenblatt Nummer : | 1 |
| Bearbeiter : | M.Dietze | Bestellnummer: | 01.1P11FP32163S3C | AB-Nummer : | | | Seite : | |
| | | | | | | | Lindenstraße 23 99718 Greußen | Tel: +49 3636 7614-0 Fax: +49 3636 7614-30 |